

3. 測定記録 ＜観測井戸水＞

2) 水質検査結果(2017年4月1日～2018年3月31日)

	モニター井戸No.			No.2 (上流側)		No.4 (下流側)			No.9 (上流側)		No.10 (下流側)	
	採取月日			8月24日	8月24日	2月21日	3月7日	8月24日	8月24日	2月21日		
	結果報告月日			9月1日	9月1日	3月2日	3月15日	9月1日	9月1日	3月2日		
	分析項目	基準値	単位									
1	カドミウム	0.01	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0006	0.0003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
2	全シアン	ND	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		
3	鉛	0.01	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
4	六価クロム	0.05	mg/L	0.002未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
5	砒素	0.01	mg/L	0.007	0.014	0.050	0.008	0.003	0.002	0.002未満		
6	総水銀	0.0005	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
7	アルキル水銀	ND	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		
8	PCB	ND	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.		
9	トリクロロエチレン	0.03	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
10	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
12	四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
13	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		
14	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
16	1,1,1-トリクロロエタン	1	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
19	チウラム	0.006	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
20	シマジン	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
21	チオベンカルブ	0.02	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
22	ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
23	セレン	0.01	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
24	塩化ビニルモノマー	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
25	1,4ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		

※ No.4について、2月21日採取分で砒素が基準値を超えていたため、再採取を3月7日に行い再測定した。

3) ダイオキシン類測定結果

	モニター井戸No.			No.2 (上流側)		No.4 (下流側)		No.9 (上流側)		No.10 (下流側)	
	採取月日			8月24日	8月24日	2月21日	8月24日	8月24日	2月21日		
	結果報告月日			9月8日	9月8日	3月8日	9月8日	9月8日	3月8日		
	分析項目	基準値	単位								
	ダイオキシン類	10	pg-TEQ/L	0.043	0.044	0.044	0.043	0.043	0.047		