

福山工場 廃棄物最終処分場

3. 測定記録

<観測地下水> 測定年2回 (5月、12月)

1) 施設周縁の地下水の水質検査結果(2019年4月1日～2020年3月31日)

採取位置				観測井戸 No.				
				W-1	W-2	W-3	W-4	W-5
採取した月日				5月 29日				
測定結果が得られた月日				6月 5日				
測定項目	規制値	定量下限値	単位					
水銀及びアルキル水銀 その他水銀化合物	不検出	0.0005	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND
PCB	0.003	0.0005	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
採取した月日				12月18日			12月18日	
測定結果が得られた月日				1月6日			1月6日	
測定項目	規制値	定量下限値	単位					
水銀及びアルキル水銀 その他水銀化合物	不検出	0.0005	mg/L	ND	ND		ND	
PCB	0.003	0.0005	mg/L	検出せず	検出せず		検出せず	