

福山工場 廃棄物最終処分場

3. 測定記録

<観測地下水>

1) 施設周縁の地下水の水質検査結果 (2024年4月1日～2025年3月31日)

\* 5月と12月に採取予定

採取位置				観測井戸 No.				
				W-1	W-2	W-3	W-4	W-5
採取した月日				5月16日				
測定結果が得られた月日				5月28日				
測定項目	規制値	定量下限値	単位					
水銀及びアルキル水銀 その他水銀化合物	不検出	0.0005	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND
PCB	0.003	0.0005	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
採取した月日								
測定結果が得られた月日								
測定項目	規制値	定量下限値	単位					
水銀及びアルキル水銀 その他水銀化合物	不検出	0.0005	mg/L					
PCB	0.003	0.0005	mg/L					